



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499) 394-37-76 г. Москва; (812) 748-24-57 Санкт-Петербург; (800) 500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; Сайт: dsprus.ru.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №1-327.

**Межрегиональная общественная организация инвалидов
и пенсионеров «Еврейский Благотворительный Центр
«Забота-Хэсэд Авраам».
МОО БЦ «ХЭСЭД АВРААМ».
197110, г. Санкт-Петербург, улица
Большая Разночинная дом 25, литер А.
Здание дома еврейской культуры ЕСОД.**

г. Санкт-Петербург 2022г.

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

/ Д. Илиади /
« _____ » _____ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОО БЦ «Хэсэд Авраам».

/ Л.Т. Колтон /
« _____ » _____ 2022г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОНЕРОВ
«ЕВРЕЙСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА-ХЭСЭД АВРААМ».**

Наименование объекта	Межрегиональная общественная организация инвалидов и пенсионеров «Еврейский Благотворительный Центр «Забота-Хэсэд Авраам».			
Фактический адрес	197110, г. Санкт-Петербург, улица Большая Разночинная дом 25, литер А. Здание дома еврейской культуры ЕСОД.			
Юридический адрес	197110, г. Санкт-Петербург, улица Большая Разночинная дом 25, лит. А.			
Телефон/ E-mail	Тел. (812) 309-48-49; E-mail: office@hesed.spb.ru			
Вид деятельности	Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Код ОКВЭД (Основной 94.99).			
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	-			
Форма собственности объекта	Общественная организация			
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)				
Количество и назначение входов	Количество основных входных групп 1.			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	Проходимость от 50 и более человек			
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья				
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Да			
Возможность дистанционного обслуживания	Да			
1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	ДП	ДП	ДУ	ДП
Входная группа	ДП	ДП	ДУ	ДП
Пути движения	ДП	ДП	ДУ	ДП
Зона оказания услуги	ДП	ДП	ДУ	ДУ
Санитарно-бытовые помещения	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ
2. Доступность объекта для инвалидов				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	ДП	ДП	ДУ	ДП
Доступность услуги	ДП	ДП	ДУ	ДУ
Доступность итоговая	Объект доступен для самостоятельного доступа МГН категории «К»; «О», «Г», «У». Доступен с значительными ограничениями для «С». Услуги оказываются с помощью оказания ситуационной помощи.			

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.

Полное наименование организации: Межрегиональная общественная организация инвалидов и пенсионеров «Еврейский Благотворительный Центр «Забота-Хэсэд Авраам».

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 197110, г. Санкт-Петербург, улица Большая Разночинная дом 25, литер А. Здание дома еврейской культуры ЕСОД.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Код ОКВЭД (Основной 94.99).

Сведения об объекте:

- Отдельно стоящее здание/ Часть здания «2» этаж (а; ей), « _____ » кв.м.
- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- Год постройки здания – «2005» год.
- Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет).

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Межрегиональная общественная организация инвалидов и пенсионеров «Еврейский Благотворительный Центр «Забота-Хэсэд Авраам».

Адрес места нахождения организации: 197110, г. Санкт-Петербург, улица Большая Разночинная дом 25, литер А. Здание дома еврейской культуры ЕСОД.

Юридический адрес организации: 197110, г. Санкт-Петербург, улица Большая Разночинная дом 25, лит. А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Форма собственности (государственная, негосударственная) – Негосударственная.

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 - 250 м.

Время движения (пешком): (5-10 минут).

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

Перекрестки:

- нерегулируемые - есть.

- регулируемые – есть.

- со звуковой сигнализацией, таймером - есть.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/ Не адаптировано	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ (С) Прилегающая территория не является собственностью обследуемого объекта.

			Предусмотрена минимально необходимый перечень мероприятий для осуществления доступности для основных групп МГН, кроме людей с полной потерей зрения. Отсутствует информационное напольное-тактильное мощение.
2	Вход (входы) в здание	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ (С) Доступ для людей с полным отсутствием зрения возможен только с помощью сопровождения. Для людей с нарушенным опорно-двигательным аппаратом и для людей передвигающихся на кресло колясках, рекомендовано предусмотреть опорные поручни.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ (С) Отсутствует напольное тактильное информационное мощение.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, У); ДУ (С, Г). Рекомендовано предусмотреть дополнительное техническое оборудование, виде портативного увеличителя и индукционных систем.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ (С) Требуется выполнить дооборудование санитарно-гигиенических помещений. Установить: - Табличку кнопку вызова. - Крючок для костылей. - Поручень у существующей раковины. - Смеситель локтевой или бесконтактного (сенсорного). - Травмобезопасное поворотное зеркало. - Тактильно информационную мнемосхему расположения санитарно-технических приборов.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ (С) Рекомендовано установить: - На главной входной группе, табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение. - Тактильно информационную табличку, дублированную

			<p>шрифтом Брайля, с наименованием и режимом работы учреждения.</p> <p>- Тактильно-информационную мнемосхему с планом доступа в доступные и адаптированные узлы (помещения).</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Частично адаптировано.	<p>ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ (С)</p> <p>Прилегающая территория не является собственностью обследуемого объекта.</p> <p>Предусмотрена минимально необходимый перечень мероприятий для осуществления доступности для основных групп МГН, кроме людей с полной потерей зрения. Отсутствует напольное-тактильное мощение.</p> <p>Рекомендовано направить запрос в органы местного самоуправления и (или) в учреждении, в ведомственности которого находится участок (территория), с просьбой привести путь следования от объекта социальной инфраструктуры (Остановки общественного транспорта), до зоны (территории) подведомственной объекту обследования.</p>

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
1	С момента ввода объекта в эксплуатацию	Нет
2	Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта	Нет
3	Формат предоставления услуги	На объекте
4	Количество паспортизированных зданий	1
5	Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего коли-	10 %

	чества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/ процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	
6	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества организации, предоставляющих данные населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	10 %
7	Иные (указать)	Нет

№ Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта

1	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие	Примечание
1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Да	Предусмотрены
1.2	Сменные кресла-коляски	Да	Предусмотрены
1.3	Адаптированные лифты	Да	Соответствует
1.4	Поручни	Да	Соответствует
1.5	Пандусы	Нет	Отсутствует необходимость
1.6	Подъёмные платформы	Нет	Не требуются
1.7	Раздвижные двери	Нет	Не предусмотрены
1.8	Доступные входные группы	Да	Частично соответствует
1.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да	Частично соответствует
1.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да	Соответствует
1.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Нет	Отсутствует
1.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Да	Частично соответствует
1.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Отсутствует
1.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Да	Частично соответствует

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
		Да	Предусмотрено
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрено
2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрено
3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
5	Иные (указать)	-	-

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Приобретение и установка: - На входную группу, установить таблички с номером телефона для вызова специалиста. Размер 150x300 мм. Высоту установки принять 1,0 м. - На входную группу установить схему (мнемосхему) доступа для МГН. - Установить табличку с наименованием учреждения, дублированная шрифтом Брайля.	2022г - 2023г.
2	- Санитарно-гигиеническое помещение установить: - Кнопку вызова. - Крючок для костылей. - Поручень у существующей раковины. - Смеситель локтевой или бесконтактного (сенсорного). - Травмобезопасное поворотное зеркало. - Тактильно информационную мнемосхему расположения санитарно-технических приборов.	2022г - 2023г.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ:



Доступность частично-избирательно для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения, кроме людей с полной потерей зрения.

Для принятия решения требуется, **не требуется** – согласование.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата, наименование сайта, портала: нет.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О; Г; У); ДУ (С).

***Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.**

№	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг (ФИО)	Подпись
1	Директор МОО БЦ «ХЭСЭД АВРААМ» Л. Г. Колтон	
2	Руководитель ООО «ДС» Илиади Д	
3	Инженер ПТО ООО «ДС» Анисимова Е. В	

